令和４年度　廃棄物処理施設（焼却施設）維持管理状況

設置主体	大野･勝山地区広域行政事務組合
施設名称	ビュークリーンおくえつ
炉数	2
所在地	福井県大野市南新在家２８－１
処理能力	ガス化溶融施設　　８４ｔ/日 ﾘｻｲｸﾙ施設 不燃・粗大ごみ 10ｔ/5ｈ 資源ごみ　　21ｔ/5ｈ

■一般廃棄物の処分量（焼却量）

炉	単位	令和３年									令和４年			合計
		４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	
１系	t	546.52	1,001.49	651.70	208.48	845.18	189.87	1,223.14	1,059.44	240.93	664.31	392.58	1,069.53	8,093.17 t
２系	t	581.46	862.17	791.89	580.98	930.22	1,039.95	0.00	36.09	1,063.71	583.33	0.00	889.03	7,358.83 t
合計	t	1,127.98	1,863.66	1,443.59	789.46	1,775.40	1,229.82	1,223.14	1,095.53	1,304.64	1,247.64	392.58	1,958.56	15,452.00 t

■煙突から排出される排ガス測定結果（４月～９月）

測定月日			４月		5月14日		6月29日		7月30日		８月		9月3日	
系（炉）			１系	２系	１系	２系	１系	２系	１系	２系	１系	２系	１系	２系
排ガス	項目	基準値												
	ばいじん濃度	0.01g/㎥N				<0.0020	0.005		<0.0020					<0.0040
	窒素酸化物濃度	100ppm				58	61		49					62
	硫黄酸化物	50ppm				10	3		3					16
	塩化水素濃度	50ppm				29	13		5					44
	一酸化炭素濃度	30ppm				7	17		14					11
ダイオキシン類		0.1ng-TEQ/㎥N				0.0034								

■煙突から排出される排ガス測定結果（１０月～３月）

測定月日			10月22日		11月19日		12月17日		１月		2月1日		３月	
系（炉）			１系	２系	１系	２系	１系	２系	１系	２系	１系	２系	１系	２系
排ガス	項目	基準値												
	ばいじん濃度	0.01g/㎥N		<0.0020	0.005		<0.0020					0.005		
	窒素酸化物濃度	100ppm		57	60		61					56		
	硫黄酸化物	50ppm		3	7		4					2		
	塩化水素濃度	50ppm		8	23		24					12		
	一酸化炭素濃度	30ppm		11	9		10					5		
ダイオキシン類		0.1ng-TEQ/㎥N			0.022									